

Avloppsrening
Sonny Sundelin

Styrelsen för Stockholm Vatten VA AB

Nytt inlopp till Danvikens pumpstation

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta

- att för projektet ”Nytt inlopp till Danvikens pumpstation” bevilja 22 miljoner kronor för utförande av en ny inloppstunnel och ett nytt vattenlås.
- att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd utgiftsram.

Gösta Lindh

Sonny Sundelin

ÄRENDET

Under pågående entreprenad för totalrenovering av Danvikens pumpstation har framkommit att inlopp, vattenlås och bräddskibord är i stort behov av renovering och förnyelse.

Vattenlåset vid inloppet från Södermalmstunneln till Danvikens pumpstation är en kvarleva från de provisorier som användes under uppförandet av pumpstationen i början av 1970-talet. Utförandet medför att tungmetallhaltiga sediment samlas i vattenlåset och riskerar att kontaminera vårt rötslam och äventyrar därmed vårt ReVAQ-åtagande. Utformningen innebär även en avsevärd hydraulisk begränsning, vilket riskerar oavsiktliga bräddningar vid stora flöden i Södermalmstunneln.

Investeringsutgiften för projektet i sin helhet bedöms uppgå till 22 miljoner kronor fördelade på 2012 och 2013.

SLUT