

Boris Amsköld
08-508 29 084

Statusbedömning av Stockholm Vattens ledningsnät

Förslag till beslut

Koncernstyrelsen föreslås besluta
att godkänna anmälan av rapporten.

Stockholm som ovan

Irene Lundquist Svenonius

Bakgrund

Revisionskontoret genomförde under 2008 med hjälp av en konsult en granskning av hur bland annat Stockholm Vatten arbetar med planering, genomförande och uppföljning av underhåll av sina anläggningar. Granskningens syfte var att ge svar på om det finns ett eftersatt underhåll och om det bedrivs en effektiv underhållsplanering. Revisorerna föreslog i sin rapport att underhållssituationen beträffande ledningsnätet behövde djupare klarläggas och att en oberoende extern analys behövde göras.

Stockholms Stadshus AB gav av denna anledning under våren 2008 teknikkonsultföretaget Grontmij AB i uppdrag att göra en djupare analys och statusbedömning av Stockholm Vattens ledningsnät. Uppdragets huvudsyfte var att få en bild av eventuellt eftersatt underhåll och om Stockholm Vattens underhållsplanering och underhållsstrategi är ändamålsenlig och effektiv.

Yttrande från Stockholm Vatten

Stockholms Stadshus AB har remitterad Grontmij's rapport *Statusbedömning av Stockholm Vattens ledningsnät (Bilaga 1)* till Stockholm Vatten AB för yttrande. Stockholm Vatten AB behandlade rapporten som ett anmälningsärende 2008-10-09. Efter en muntlig dragning av bolagsledningen instämde Stockholm Vattens styrelse i Grontmij's slutsatser i rapporten. Vidare uppmanade styrelsen att bolagsledningen noga följer ledningsnätets utveckling och därvid beakta vad som framkommit i slutrapporten (*Bilaga 2*).

Koncernledningens synpunkter

Stockholm Vatten AB har sedan 2007 antagit en förändrad strategi beträffande underhåll och investeringar. Strategin innebär att Stockholm Vatten gått från periodiskt förebyggande underhåll till ett tillståndsbaserat underhåll, vilket sker genom att en årlig provning av underhåll- och investeringsnivån görs i samband med budgetarbetet.

Koncernledningen konstaterar att rapporten visar på att Stockholm Vatten har god kännedom om statusen på ledningsnätet samt att överblicken över investeringsbehovet de närmast kommande åren är god. Med den nya strategin för underhållsplanering förutsätts resurser avsättas i den mån det behövs, vilket kommer att ge en kostnadseffektiv underhållsverksamhet. Vidare framgår av rapporten att den nya strategin i kombination med att ledningsnätets tekniska livslängd för stora delar är över 100 år riskerar man på sikt att det uppstår en underhållsskuld. Av rapporten framgår att förnyelsebehovet kommer att öka stadigt och nå en topp om 30-50 år. Koncernledningen delar på grund därav utredningens synpunkt att investeringarna i ledningsnätet inte bör minska de kommande åren.

Koncernledningen noterar vidare den positiva trenden vad gäller vattenkvaliteten, antalet vattenläckor samt att antal brukartimmar utan vatten. Däremot har vattenförlusterna ökat trots minskningen av antalet vattenläckor. Utredningen pekar dock på att Stockholm Vatten har god kännedom om var dessa finns och att bolaget har kunskap om vilka insatser som bör göras för att minska läckorna.

Under det senaste året har bolaget fattat beslut och genomfört åtgärder som kommer att medföra bättre underlag för underhållsplanering och rapportering samt ett förbättrat samarbete mellan avdelningarna inom Stockholm Vatten. Koncernledningen bedömer sålunda att förutsättningarna för kontroll och uppföljningen av Stockholm Vattens underhållsbehov av bolagets anläggningar har förbättras.

Bilagor:

1. Statusbedömning av Stockholm Vattens ledningsnät, Grontmij AB
2. Remissvar Stockholm Vatten AB och styrelseprotokollsutdrag