

Handläggare
Jenny Weimer
Telefon: 08- 508 28 181**Till**
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
2014-03-18 p. 27

Tillsyn över PCB i byggnader, tillsynsrapport 2013

Förvaltningens förslag till beslut

1. Godkänna rapporten ”Tillsyn över PCB i byggnader”.

Gunnar Söderholm
FörvaltningschefGustaf Landahl
Avdelningschef

Sammanfattning

Miljöförvaltningen redovisar läget vad avser sanering av PCB i byggnader. Ett fåtal fastigheter är, trots meddelade förelägganden, ännu inte inventerade. Det finns vidare ett mörkertal i fråga om PCB i äldre fastigheter som renoverats/byggt om under perioden 1956-73. Äldre bristfälliga inventeringar liksom dåligt utförda saneringar/omfogningar innebär också att mer PCB än vad som är känt idag kan finnas kvar i byggnadsbeståndet.

Den nuvarande saneringstakten är låg vilket innebär att föreskrivna slutdatum för avlägsnande av PCB riskerar att inte nås. Förvaltningen har i januari 2014 tillskrivit samtliga fastighetsägare som har byggnader där förvaltningens register anger att saneringspliktig fog, (>500 mg PCB/kg fog), finns med information kring slutdatum för avlägsnande m.m. Förvaltningens bedömning är för närvarande att omkring 90 av de registrerade fastigheterna har 30 juni år 2014 som slutdatum för sanering. Beroende på saneringstakt och dispensansökningar kan föreläggande om sanering att bli aktuellt.

Bilaga

Tillsyn över PCB i byggnader, rapport februari 2014