

Handläggare
Marithe Eriksson
Telefon: 08-508 28 172**Till**
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
2016-12-13 p. 10

Årsrapport plaskdammar 2016

Förvaltningens förslag till beslut

- 1 Godkänna Årsrapport plaskdammar 2016
- 2 Överlämna Årsrapport plaskdammar 2016 till stadsdelsnämnderna och Trafikkontoret

Gunnar Söderholm
FörvaltningschefMonika Gerdhem
Avdelningschef

Tillsyn plaskdammar 2016

I Stockholms stad finns 56 plaskdammar. Dessa sköts av stadens 14 stadsdelsnämnder. Plaskdammarna är ämnade för små barns vattenlek. Denna sommar var 54 av dammarna i drift.

Resultatet från sommarens tillsyn kan sammanfattas i att stadsdelarnas egenkontroll fungerat väl vad gäller provtagning, drift och skötsel av dammarna. Under 2015 var antalet bakterieöverskridanden högt – resultatet för 2016 är bättre. Miljöförvaltningens inspektioner i år visade också på en förbättring av parkstädningen i dammarnas närhet jämfört med förra året.

Det som varit speciellt för sommaren 2016 är att en stor andel av dammarna varit utrustade med pH-reglering, 32 av dammarna har haft detta. Vidare har för första gången 12 av dammarna haft mer än en provtagningspunkt.

Miljöförvaltningen
HälsoskyddFleminggatan 4
Box 8136
104 20 STOCKHOLM
Telefon 08-508 28 172
Växel 08-508 28 900
marithe.eriksson@stockholm.se
stockholm.se

Tillsynsarbetet har under 2016 omfattat:

- Granskning och uppföljning av *analyssvar* för plaskdammarna, ca 346 rapporter

- Granskning och uppföljning av *Speed-Up* rapporter avseende pH, klor, incidenter och åtgärder, ca 1550 rapporter
- *Inspektioner av 11 plaskdammar i drift* med upprättande av inspektionsrapporter inkluderat uppföljning
- *Konferens med stadsdelsförvaltningarna, trafikkontoret samt entreprenörer som arbetar med plaskdamarna.* Utöver konferensen den 25 oktober 2016 har ett flertal arbetsmöten hållits med olika aktörer.

Med målet att badvattnet inte ska utgöra en hälsorisk för badande barn har nämndens tillsyn varit inriktad på att uppnå:

- Förbättrade egenkontrollrutiner
- Att plaskdammarnas tekniska nivå är god avseende utformning, cirkulation, klorering och rening etc.

Tillsynsprojektet 2015, då samtliga plaskdammar inspekterades, resulterade i flertalet fall till installation av pH-reglering inför sommaren 2016. Tillsynsprojektet i kombination med installation av pH-reglering har lett till förbättrad renhet kring dammarna och förbättrad vattenkvalitet. Stadsdelarna har i samband med höstkonferensen uppgett att pH-reglering kommer att installeras i ytterligare 12 – 13 av dammarna till sommaren 2017. Det skulle i så fall innebära att ca 77 procent av dammarna har detta nästa år, jämfört med 55 procent i år och 1 procent 2015.

Samtliga badvattenärenden och inspektionsärenden har kunnat avslutas under september – oktober. Stadsdelarna arbetar nu med att uppdatera tekniska data för samtliga plaskdammar inkluderat planer på kommande renoveringar.

SLUT

Bilagor

1. Rapport plaskdammar i stadens parker sommaren 2016
2. Karta med plaskdammarnas placering
3. Lista med dammar med mer än en provtagningspunkt