

delid: 95049

Dnr: 1213-2009

EXTERNT GODKÄNNANDE AV FÖRSLAGSHANDLINGAR

Sdf / Utbf / Övr	Utbildningsförvaltningen
Fastighetsbeteckning	Springbrunnen 4
Skola / Förskola	Hässelbygårdsskolan
Projekt	NO-salar hus D
Redovisade handlingar	Förslagshandlingspärm 2010-02-10

Vi har granskat redovisade handlingar avseende rubr med synpunkter enl nedan:

- ☐ Ingen erinran
☒ Se nedan

Nik-Erik redovisade vid styrgruppsmötet
2012-04-25 Hässelbyskolans synpunkter.
Synpunkter / frågor biträgs detta
dokument.

Hässelby den 3 15 2012

För Uppdragsgivaren


/namnförtydligande/

Frågor till förslagshandlingen:

Viktigt att befintliga data, teleledningar och interntelekommunikation-funktioner återställs till befintlig funktion

Utrymningsvägar från klassrum på plan 200 och 300 leder ut till trappor som inte är handikappanpassade. (Till PRISMA-sidan)

Solavskärmning i NO-salar plan 200 måste vara mörkläggningsgardiner som ger totalmörker för att kunna genomföra vissa grundläggande laborationer.

EL:

Vore bra om föreslagna 2-vägsuttag byts ut till 4-vägsuttag.

Eluttag vid alla draghuvar och demonstrationsskåp i kemisalarna för att driva elektriska uppvärmare för att minska behovet av gasol

Hängande eluttag från taket för att försörja bärbara datorer till eleverna. 4 per klassrum för att undvika förlängningssladdar.

Viktigt att det finns 4-vägsuttag vid personalarbetsplatserna (Dator, skärm, skrivare, lampa, mobilladdare o.s.v)