

Handläggare
Natascha Tofilovska
08-508 264 96**Till**
Exploateringsnämnden
2018-12-10

Kompletterande samråd om planerad stamnätsförbindelse mellan Överby och Beckomberga. Svar på remiss

Förslag till beslut

Exploateringsnämnden noterar innehållet i remissvaret och lägger det till handlingarna.

Håkan Falk
Förvaltningschef

Gunnar Jensen
Avdelningschef

Gustaf Schneider
Enhetschef

Sammanfattning

Exploateringskontoret har i egenskap av markägare fått kompletterande samrådsunderlag för den planerade nya elförbindelsen för 400 kV mellan Överby i Sollentuna kommun och Beckomberga i Stockholms kommun. Elförbindelsen ingår i Svenska kraftnäts projekt Storstockholm Väst. Den nya elförbindelsen kommer ersätta en 220 kV-ledning som idag sträcker sig mellan Överby och Beckomberga.

Svenska kraftnät genomförde under våren 2017 samråd för flera korridorer som kontoret yttrade sig om. Svenska kraftnät går nu ut på ett kompletterande samråd med nya utredningskorridorer där både markkabel och luftledning föreslås.

Exploateringskontoret
Avdelningen för Projektutveckling

Fleminggatan 4
Box 8189
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 264 96
Växel 08-508 276 00
natascha.tofilovska@stockholm.se
exploateringskontoret@stockholm.se
Org nr 212000-0142
stockholm.se

Kontoret ser positivt på projektet som möter det ökade behovet av el i Stockholmsregionen. Det är dock av stor vikt att framtida stadsutvecklingsmöjligheter inte förhindras. Kontoret är därför negativt inställt till luftledningsalternativet men är positivt till de nya utredningskorridorerna där markkabel föreslås.

Remissen

I Svenska kraftnäts projekt Storstockholm väst ska en ny elförbindelse för 400 kV mellan Överby i Sollentuna kommun och Beckomberga i Stockholms kommun byggas ut. Den nya elförbindelsen kommer ersätta en 220 kV-ledning som idag sträcker sig mellan Överby och Beckomberga.

Svenska kraftnät genomförde under våren 2017 samråd för flera korridorer som kontoret yttrade sig om. Efter samrådet 2017 har Svenska kraftnät påbörjat en förprojektering av markkabelalternativet mellan Överby och Beckomberga. Under förprojekteringen har ytterligare möjliga korridorer för markkabel identifierats mellan en tänkt terminalplats vid Kronåsen och station Beckomberga.

Svenska kraftnät har även valt att se över teknikvalen då det finns en övre gräns för hur mycket markförlagd 400 kV-ledning som kan installeras i området utan att driftsäkerhets- och kapacitetsmålet äventyras. Nya utredningskorridorer för luftledning presenteras därför i det kompletterande samrådet.

Ärendets beredning

Svenska kraftnät genomförde under våren 2017 samråd för flera korridorer som kontoret yttrade sig om i exploateringsnämnden 2017-04-06. Remissvaret godkändes av nämnden.

Den kompletterande samrådsremissen har beretts gemensamt av stadsledningskontoret, exploateringskontoret, fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen och trafikkontoret, se [Bilaga 1](#).

Exploateringskontorets synpunkter

Kontoret ser positivt på projektet som möter det ökade behovet av el i Stockholmsregionen. Det är dock av stor vikt att framtida stadsutvecklingsmöjligheter inte förhindras. Kontoret är därför negativt inställt till luftledningsalternativet men är positivt till de nya utredningskorridorerna där markkabel föreslås.

Exploateringskontorets förslag

Exploateringskontoret föreslår att exploateringsnämnden noterar innehållet i remissvaret och lägger det till handlingarna.

Slut

Bilagor

1. Kompletterande samråd om planerad elförbindelse - passage Barkarby respektive Vinsta samt passage Överby-Säby respektive Kronåsen-Vålberga (del av Överby-Beckomberga). Remissvar från stadsledningskontoret, exploateringskontoret, fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen och trafikkontoret.