

Handläggare
Olle Krönby
Utredare, VD-stab
08-508 393 06
olle.kronby@stockholmshem.se

2019-08-26 Stockholm
Dnr 2019-19789
Dnr SSAB 2019/134
Stockholms Stadshus AB
remiss@stadshusab.se

Remissvar - Boverkets rapport 2019:15 Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon

AB Stockholmshem (Bolaget) får härmed avge följande remissvar över rubricerat ärende.

Bakgrund

Boverket har haft i uppdrag av regeringen att utreda nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon enligt EU:s energiprestandadirektiv. Boverkets rapport presenterar förslag på författningsändringar med nya krav på laddinfrastruktur i ny- och befintlig byggnation.


Bolagets synpunkter

Stockholmshem arbetar redan idag enligt de nya kraven gällande laddinfrastruktur i nyproduktion av bostäder.

I befintligt bestånd finns ofta kanalisation för motorvärmare, parkeringar är därmed förberedda i stor utsträckning. Vid ombyggnation kan Bolaget därmed konvertera motorvärmare efter behov. Dock återstår problem med att få till stånd en servisökning då det råder osäkerhet gällande elleverantörers möjlighet att öka effekten. Det kan även driva kostnader för ombyggnationen. Bolaget ser en risk för ökade kostnader i ombyggnadsprojekt till följd av direktivet, det bör således framgå att undantag kan göras där åtgärder inte är ekonomiskt försvarbara.

Vidare framgår att de nya kraven gäller vid ändringsåtgärder som innefattar bilparkering, byggnadens elektriska infrastruktur eller bilparkeringens elektriska infrastruktur. Det vore i detta avsnitt önskvärt med en förtydligande definition av bilparkeringens elektriska infrastruktur.

Stockholm, 2019-08-29



Linus Johansson
vVD

AB STOCKHOLMSHEM Org. nr 556035-9555

POSTADRESS

Box 9003

102 71 Stockholm

BESÖKSADRESS

Hornsgatan 128

TELEFON

08-508 39 000

FAX

08-508 39 099

E-POST

epost@stockholmshem.se

PLUSGIRO NR

45 33-6

En del av

Stockholms stad