

Handläggare
Krister Stralström, 08 508 29 758

Till
Kommunstyrelsen

Remiss av Boverkets rapport 2019:61 Inspektion av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem

Svar på remiss från Kommunstyrelsen KS 2019/1167

Ärendet

Rapporten från Boverket redovisar resultatet av ett regeringsuppdrag till Boverket och Energimyndigheten rörande inspektion av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda, nedan kallat energiprestandadirektivet eller EPBD.

I rapporten ges förslag på ändringar i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader, förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader, plan- och bygglagen (2010:900), PBL, samt plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. I rapporten föreslås att krav på inspektion av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem införs för de byggnader där systemens nominella effekt överstiger 70 kilowatt (kW).

Kravet införs i lagen om energideklaration för byggnader. För byggnader som omfattas av krav på energideklaration ska inspektionerna redovisas i energideklarationen. För byggnader som inte energideklareras ska inspektionerna redovisas i ett särskilt protokoll som ska inges till Boverket. Dessa nya regler föreslås träda i kraft den 10 mars 2020.

Kommunstyrelsen har remitterat *Boverkets rapport 2019:61 Inspektion av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem 2019/1167* till bl. a. Stockholms Stadshus AB.

Koncernledningens synpunkter och förslag

Utifrån rapportens utformning och innehåll anser koncernledningen att den är väl genomarbetad och har inget övrigt att tillägga.

Krister Schultz
Vice VD

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Krister Schultz, Vice VD	2019-08-20