

Handläggare
Frida Månsson
08-508 264 05**Till**
KF/KS kansli

Yttrande över samrådsunderlag för planerad transmissionsnätförbindelse mellan Överby och Beckomberga, svar på remiss

Exploateringskontoret har fått rubricerat ärende på remiss för yttrande senast 2020-11-22 och yttrar sig för att senare anmäla yttrandet till exploateringsnämnden.

Bakgrund/Remissen

Svenska kraftnät planerar en ny 400 kV-elförbindelse mellan stationerna Överby i Sollentuna kommun och Beckomberga i Stockholms stad. Elförbindelsen ersätter den 220 kV-ledning som idag sträcker sig mellan stationerna Överby och Beckomberga. Ledningsprojektet är en av flera förstärkningsåtgärder som Svenska kraftnät genomför för att möta det växande behovet av el i Stockholmsregionen. Förbindelsen ökar driftsäkerheten i elnätet och bidrar till en tryggare elförsörjning för stora delar av Stockholm. Det betyder också att risken för elavbrott minskar och möjligheten för planerade avbrott på transmissionsnätet förbättras också. Samrådet avser ny kraftledning för 400 kV samt tillhörande ledningsåtgärder mellan Överby och Beckomberga.

Exploateringskontorets synpunkter

Generellt ser kontoret positivt på att markförlagd kabel ersätter befintlig luftledning då det övergripande visuella intrycket av området bidrar till en trivsammare vistelsemiljö.

För att värna exploateringsmöjligheter, möjliggöra en god stadsutveckling och säkerställa exploateringsintäkter är det väsentligt att hushålla med stadens mark och eftersträva en så effektiv markanvändning som möjligt. För att uppnå detta är utgångspunkten att nya ledningar förläggs i gatumark eller annan mark där ledningarna inte hindrar förädlad markanvändning. Kontoret anser att ledningsförläggningen i möjligaste mån bör placeras i anslutning till gata eller gång- och cykelväg.

Exploateringskontoret
Avdelningen för ProjektutvecklingFleminggatan 4
Box 8189
104 20 Stockholm
Växel 08-508 276 00
frida.mansson@stockholm.se
exploateringskontoret@stockholm.se
Org nr 212000-0142
start.stockholm

I Vinsta pågår programarbete för området som på sikt ska omvandlas från ett industriområde till en stadsdel med bostäder, kontor och service. I hörnet vid Ullvidevägen/Bergslagsvägen finns en lågpunkt och det är av stor vikt att kabelns förläggning inte påverkar möjligheterna till framtida dagvattenhantering.

På motsatt sida Bergslagsvägen invid Viltorpsbacken finns en exploateringsutredning framtagen vilken möjliggör exploatering av bostäder intill vägen. Se bild 1.




Bild 1, urklipp ur exploateringsutredning.

Exploateringskontoret framhåller vikten av att markförläggningen inte begränsar möjligheten till exploatering i området – varken invid Viltorpsbacken och inte heller invid framtida planerad skola som framgår i utredningen.

Exploateringskontoret ska på sikt utveckla Nälsta parkstråk rekreativt och är införstådd i att markförlagd kabel innebär inskränkningar för exempelvis plantering av träd och buskar. Kontoret planerar också på sikt en ny gång och cykelväg genom stråket och önskar om möjligt en fortsatt samordning och dialog kring tidplan och genomförande.

Exploateringskontoret
Avdelningen för Projektutveckling

Fleminggatan 4
Box 8189
104 20 Stockholm
Växel 08-508 276 00
frida.mansson@stockholm.se
exploateringskontoret@stockholm.se
Org nr 212000-0142
start.stockholm



(Johan Castwall)

(Gunnar Jensen)

(Gustaf Schneider)

Bilagor

1. Utdrag ur samrådsunderlag (karta)