

Redovisning av åtgärder och bidrag

Namn på fastighetsägare	Utförda åtgärder	Besparing av utförda åtgärder		Besparing om alla föreslagna åtgärder utförs		Beviljat bidrag	Inventerad yta
		(MWh/år)	(Ton CO2/år)	(MWh/år)	(Ton CO2/år)		
Centrumkompaniet	Injustering ventilation	905,3	90,9	4362,7	510,0	69 684	93 492
Brf YK-huset	Pumpstopp under sommaren, avstängning av onödig värmekälla	53,0	5,8	218,6	24,0	7 500	4 364
Brf Förmannen	Närvarostyrd belysning	8,0	1,0	235,0	27,8	4 341	14 268
BF Folkungajärnen	Isolering av vinden	30,0	3,3	112,0	12,4	5 490	1 540
Brf Munklägret 10	Byte av dörr	1,3	0,1	44,5	5,3	7 249	2 213
Brf Omega	Byte till lågenergilampor	5,4	0,5	54,2	5,0	5 903	3 500
Brf Stacken	Flertal åtgärder, bl a utbyte radiatorventiler	19,0	2,1	79,0	9,1	7 500	2 400
Brf Geologen 2	Isolering av dörren och luckor, nedsänkning av fastighetselen	1,5	0,2	75,9	9,1	4 688	820
Brf Bockö 4	Pumpstopp, sänkning av temp, installation av termostatventiler	86,0	9,7	282,0	33,9	10 688	4 279
Brf Trumslagaren 7	Nedsänkning, tätning av fönster	4,0	0,5	101,5	11,1	4 875	3 612
Brf Rålbshov 3	Installation av flödesbegränsare (vatten) och prognosstyrning	46,0	5,0	213,0	21,1	5 909	3340
Brf Geologen nr 1	Byte till lågenergilampor	1,5	0,1	94,5	10,6	4 688	813
Brf Kritan	Avstängning av element i biutrymmen	3,5	0,4	42,3	5,0	6 690	4 454
Brf Järnet 4	Byte av belysning, närvarostyrning, injustering av värmesystemet, byte av radiatorventiler	13,0	1,4	104,0	11,3	5 438	2 527
Brf Bojen 9	Tätning runt dörrar, byte till lågenergilampor	0,6	0,1	106,8	12,0	3 188	2 979
Brf Loket 23	Byte av undercentral	20,0	2,2	94,0	10,4	4 594	2 284
Brf Björken nr 12	Byte till lågenergilampor	1,9	0,2	63,1	7,5	6 981	3 089
Brf Söderberga gård 1	Pumpstopp	29,0	3,3	603,3	150,4	14 270	10 272
Brf Västertorp	Isolering av vinden	500,0	60,0	530,0	63,5	25 875	24 000
Brf Gardisten 5	Byte till lågenergilampor	3,0	0,3	66,8	5,9	3 375	1 982
Brf Tors Fiske	Byte av undercentral	20,0	2,2	97,0	9,5	3 563	2 166
Brf Napoleon	Byte till lågenergilampor	0,4	0,0	9,7	0,9	4 500	500
Brf Vattenborgen 6	Avstängning av element i biutrymmen	8,8	1,0	185,5	21,0	6 563	1 450
M. Ericsson fastigheter	Installation av flödesbegränsare (vatten)	166,2	20,5	1964,1	234,3	43 464	46 305
Brf Magdalena 2	Tilläggsisolering av vind	43,8	4,8	163,8	19,7	5 625	2 318

Redovisning av åtgärder och bidrag

Brf Bottenstocken 8	Tätningsskivor runt dörrar, justering av avisningssystem	6,9	0,7	74,1	8,7	4 200	3 575
Brf Flaggan 10	Injustering undercentral, sänkning av temperatur, lagning av ventil	1,0	0,1	223,0	24,8	5 771	1 782
Brf Tomten/Ugnen 4	Byte till lågenergilampor	3,4	0,4	86,8	8,2	6 975	3 124
Brf Klaraberg	Tilläggsisolering av vind	1,7	0,3	12,9	0,5	3 750	256
Brf Professorn	Installation av flödesbegränsare (vatten)	20,0	2,2	1208,2	129,1	24 938	6 424
Brf Mälartorget 13	Installation av timer för belysningen, nya portar	11,6	1,1	114,7	10,4	8 250	2 065
Brf Chapman	Prognosstyrning	23,0	2,6	27,2	3,1	6 261	2 188
Marthe Waerhaug	Isolering av vinden, tätning av fönster	5,6	0,7	9,6	1,1	6 188	860
Brf Beckasinen 16	Byte av fläkt, montering av kallrasjalusi	16,0	1,9	97,0	9,1	9 985	2 332
Brf Minan 5 & 6	Byte till lågenergilampor	4,0	0,4	79,0	2,3	10 818	5 690
Brf Lurö	Byte till lågenergilampor, pumpstopp, lägre temperatur i trapphus	80,7	13,7	240,0	39,0	24 375	17 381
Brf Harvuppen 19	Byte av dörrar	0,2	0,2	33,3	3,0	8 438	2 830
Brf Tellusborgshus	Byte av portar	20,0	2,4	740,0	76,0	18 750	25 046
Brf Ockupanten	Byte av termostatventiler, tätning av port, justering av inomhustemperatur	45,8	5,4	122,3	18,5	17 202	6 900
Brf Självporträttet 5	Byte av portar	2,1	0,2	165,2	22,8	7 110	2 234
Brf Demonstrationen	Injustering, installation av termostatventiler	154,0	16,8	224,0	24,3	7 125	4785
Brf Skattungen 2	Sänkning av temp i trapphus, tätning av port	11,6	1,4	21,9	2,6	12 000	2 096
Brf Vasaborgen	Byte till lågenergilampor	3,4	0,4	105,4	11,5	4 521	4 213
Brf Atmosfären	Byte till snålspolande duschar	25,0	2,8	145,0	16,6	5 625	1 780
Brf Krukis 27	Byte av undercentral	25,0	2,8	140,0	15,4	5 625	1 603
Brf Hårnätet	Tilläggsisolering av vind	80,7	9,6	386,4	45,8	7 221	5 527
Brf Slöjdlärares 7	Sänkning av temperatur i trapphus+källare	11,0	1,2	21,9	2,4	4 050	1 660
Brf Rosendal Mindre 15	Prognosstyrning	50,0	6,0	137,5	14,7	10 875	5 000
Brf Sjöstaden	Minskade drifttider för pumpar och belysning, sänkt inblåsningstemperatur	40,0	4,6	91,0	10,7	16 125	10 159
Brf Dragonen	Installation av reglerutrustning	60,0	6,0	120,0	12,5	11 625	16 328
Brf Sigyn 18	Installation av reglerutrustning	40,0	4,4	140,0	15,2	6 375	1 789
Brf Toppsöcket	Byte av armatur, lågenergilampor ute	4,4	0,4	600,4	71,1	14 625	12 989
Brf Hornlampetten	Sänkning av temperatur i trapphus	8,0	1,0	29,3	3,5	17 625	6 730
Brf Lövsångaren 5	Byte av undercentral	68,1	8,1	288,4	34,4	7 660	5 840
Summa:		2794,3	313,0	15587,8	1867,9	566 729	402 153