

Sammanfattning av bolagets yrkanden i överklagandet till Mark- och miljööverdomstolen

Bolaget yrkar i första hand att Mark- och miljööverdomstolen, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, vid Hässelbyverket inom fastigheten Vassen 3 i Stockholms stad meddelar bolaget

- tillstånd till att konvertera alternativt riva nuvarande oljekondenskraftpanna och uppföra en ny panna P4 till en fastbränsleeldad panna med en tillförd bränsleeffekt om maximalt 240 MW, utbyte av turbin G4 mot en ny turbin med både el- och fjärrvärmeproduktion,
- tillstånd till att förbränna maximalt 250 000 ton avfallsklassificerade bränslen i panna P4 enligt Bilaga A
- villkor för drift av panna P4 samt därmed hörande utrustning m.m. i enlighet med vad som presenterats vid mark- och miljödomstolen samt nedan, samt
- justering av villkor för drift av pannorna P1-P3 på sätt att det föreskrivs att utsläppet av kväveoxider, NO_x som årsmedelvärde får uppgå till högst 190 m/Nm³ vid 6 % procent tillfört bränsle.

Bolaget yrkar i andra hand att Mark- och miljööverdomstolen, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, vid Hässelbyverket inom fastigheten Vassen 3 i Stockholms stad meddelar bolaget

- tillstånd till att konvertera alternativt riva nuvarande oljekondenskraftpanna och uppföra en ny panna P4 till en fastbränsleeldad panna med en tillförd bränsleeffekt om maximalt 240 MW, utbyte av turbin G4 mot en ny turbin med både el- och fjärrvärmeproduktion,
- tillstånd till att förbränna maximalt 250 000 ton avfallsklassificerade bränslen i panna P4 enligt Bilaga A
- villkor för drift av panna P4 samt därmed hörande utrustning m.m. i enlighet med vad som presenterats vid mark- och miljödomstolen samt nedan, samt
- återförvisar målet till mark- och miljödomstolen för fastställande av villkor för drift av panna P4 samt därtill hörande utrustning m.m.
-

Bolaget yrkar härutöver att Mark- och miljööverdomstolen justerar villkoren m.m. avseende övrig verksamhet vid Hässelbyverket enligt följande.

- Justerar tillståndet för förbränning i pannorna P1-P3 så att det även omfattar förbränning av s.k. PSK (palmkärnskal) utan föregående komplettering av bränslehanteringsutrustning och medgivande från tillsynsmyndigheten.
- Justerar utredningsvillkor 2 så att åläggandet att vidta de ytterligare bullerbegränsande åtgärderna som anges på sidan 87 i domstolens dom utgår. Utredningsvillkoret får med anledning härav följande lydelse.

Bolaget ska utreda vilka bullerbegränsande åtgärder som skulle krävas för att nå ner till buller nivåer enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för nyetablerad industri eller den något högre nivå som skulle kunna innehållas till rimliga kostnader. Under prövotiden ska bolaget också utreda vilka bullernivåer lossning av fartyg nattetid medför. Utredningen ska genomföras i samråd med tillsynsmyndigheten och ges in till mark- och miljödomstolen inom 18 månader efter lagakraftvunnen dom.

- Justera villkor 11 så att det får följande lydelse.

Bolaget ska vid upphandling av transporter i så stor utsträckning som möjligt välja fartyg utrustade med elanslutning. Fartyg som ligger vid kaj mer än två timmar ska erbjudas elanslutning. Bolaget ska årligen i miljörapporten redovisa andelen transporter där elanslutning inte används samt skälet till detta.

Bolaget yrkar slutligen att Mark- och miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd.